

設計図書等に対する質問回答書

令和3年 5月 7日

一般競争入札参加予定者 各位

山武郡市広域水道企業団
企業長 松下 浩 明

工事等の名称：東金配水場場内連絡管更新工事設計業務委託

上記工事に関する質問について、次のとおり回答します。

質 問 事 項	回 答
1. 配水池自体は既設流用でしょうか、もしくは更新でしょうか。	配水池自体（コンクリート構造物）は、既設流用とします。
2. 劣化診断は配水池の構造物のみでしょうか。	劣化診断は、東金配水場場内の配水池（4池）を対象とします。