

設計図書等に対する質問回答書

令和5年 6月26日

一般競争入札参加予定者 各位

山武郡市広域水道企業団
企業長 松下 浩 明

工事等の名称：重要給水施設配水管耐震化設計業務委託＜R5＞

上記に関する質問について、次のとおり回答します。

質 問 事 項	回 答
・設計書、仕様書に現地測量が含まれていないが、変更対象となりますか。	小口径の設計であるため、現地測量まで求めておりません。
・図面に示されている河川横断部について、設計書仕様書に水管橋が含まれていないが変更対象となりますか。	小規模の水管橋のため、各種計算として計上しています。