

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市松尾町武野里 214 番地先配水管改良工事<横 5 号幹線>

(工事箇所) 山武市松尾町武野里 214 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 31 年 3 月 20 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を遵守すること。

③関連する他工事等 なし

④道路復旧について

道路復旧は本復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 30 年度	工事番号		企業長	局長	課長	班長	班員				設計主任	浄書校合
工事名	山武市松尾町武野里214番地先配水管改良工事<横5号幹線>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市松尾町武野里214番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震構造管に布設替えするものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 DIP-GX φ 150 L=23.3m</p> <p>2. 配水管仮設工事 呼び径150mm L=39.2m</p>											
備考	配水管除却：DAP φ 250 L=17.7m、SP φ 250 L=6.3m φ 80 L=5.0m											
工事施行方法	請 負											

案内図

松尾町 武野里

松尾公武館

海部公館
MAD φ 250

松尾町 武野里

中里
神社

頭本法華宗
光泉寺

横5号幹線
DAP φ 250

西北角

横5号幹線
DAP φ 250

横5号幹線
DAP φ 250

横5号幹線
DAP φ 250

横5号幹線
DAP φ 250

工事箇所

松尾町 武野里

松尾町 武野里

