

設計図書等に対する質問回答書

令和 2 年 5 月 1 9 日

一般競争入札参加予定者 各位

山武郡市広域水道企業団
企業長 松 下 浩 明

工事等の名称：大網配水場電気設備更新工事
上記工事に関する質問について、次のとおり回答します。

質問事項	回 答
<p>1 入札公告に施工及び点検整備実績条件が記載されていますが、「点検整備」とは具体的にはどのような内容を指しますでしょうか。</p> <p>また実績条件に「コントローラ機能を有している中央若しくは遠方監視制御設備により運転制御する自家発電設備（容量 375kVA 以上の空気始動式ディーゼルエンジン）」と記載がありますが、この条件は施工実績だけでなく点検実績にも求められていますでしょうか。</p>	<p>点検整備とは、原動機・発電機・発電機盤及び補機設備等の点検に加え、それらの設備に対し定期交換部品等の用品交換を併せて実施する委託業務を指します。</p> <p>実績条件は、ご質問のとおり工事実績と点検整備実績の両方に求められます。</p>
<p>2 特記仕様書 2 1 ページ／指定製造業者(7)の機能増設設備類について、「既設製造メーカーに準ずること」と記載がございますが、既設製造メーカー以外で機能増設を実施する事は可能でしょうか。</p>	<p>安定給水の確保を最優先に考慮し、製品保証の面を含めて維持管理を重要視する観点から、不可とします。</p> <p>特記仕様書に記載のとおり、既設メーカーにて機能増設を実施するものとします。</p>