

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市四天木甲 1653 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 大網白里市四天木甲 1653 番地先～同 555 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 1 月 25 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等 なし。

④道路復旧は、本復旧までの施工とする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 3 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市四天木甲1653番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市四天木甲1653番地先～同555番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L=192.6m 2. 給水装置工事 2件 3. 配水管仮設工事 呼び径25mm L=48.3m 4. 給水管仮設工事 1件 											
備考	配水管除却：VP φ 50 L=6.0m（内5.0m残置）、VP φ 30 L=186.5m（残置）											
工事施行方法	請 負											

案内図



工事箇所

案内図

四天木

四天木

大網白里市

長生郡
白子町

浜宿

浜宿

浜宿

新堀

川

三木

非常危険区画

香花生工場

高木建築

内山

南山

南山