

設計図書等に対する質問回答書

令和5年5月16日

一般競争入札参加予定者 各位

山武郡市広域水道企業団
企業長 松下 浩明

工事等の名称：事務局庁舎非常用発電機整備工事

上記に関する質問について、次のとおり回答します。

NO	質問事項	回答
1	公告文 2 入札参加者に必要な資格に関する事項(6)その他、発注案件ごとに設定される資格要件のウに工事の実績と併せて「点検整備を行う委託業務契約を締結し、履行した実績を有する者」とありますが、工事請負契約のなかで点検整備を行った実績でも要件として認められますか。	工事を施工したところとは別の事業体でも構わないので、点検整備を委託業務契約により履行したことを契約書で確認することができれば実績として認められます。全体の取りまとめとして点検整備を行っており、メンテナンス(故障時等での迅速な対応を含む)が出来るかどうか判断のポイントとなります。
2	図面番号 5/22 単線結線図(整備後)に「-注- キュービクル設備の機能増設については、既存設備設計・製作者により実施すること。」とありますが、既存製作者が不明です。ご指示ください。	既存設備設計・製作者は、(株)別川製作所です。 本社・本社工場 石川県白山市漆島町 1136 番地 東京支店 東京都港区芝大門 1 丁目 12 番 16 号